



**VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.**

Kromberk, Cesta 25. Junija 1b, 5000 Nova Gorica  
Tel.: 05 339 11 00, Faks: 05 339 11 28  
www.vik-ng.si, e-mail: info@vik-ng.si

Številka: K-206/2020  
Datum: 22.09.2020



OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA			
24.09.2020			
Prejeto			
SIG.	STEV.	PRIL.	VR.

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. Junija 1b, Nova Gorica, izdaja na podlagi 110., 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2, UL RS 61/2017 ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica, UL RS 46/2015 na zahtevo:

**Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren**  
z dne: 17.09.2020

v zadevi izdaje smernic- kanalizacija, naslednje

## SMERNICE

### **Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta ( OPPN )** **»Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«, osnutek**

Pripravljaivec: **Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren**

Naročnik: **AVTOPREVOZ CEMENT d.o.o., Poljubin 89F, 5220 Tolmin in**  
**PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana**

Izdelovalec OPPN: **IB STUDIO, d.o.o., Kampel 114, 6000 Koper**

Po pregledu dostavljene dokumentacije, Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta ( OPPN ) » Gospodarska cona ob obvoznici – Zahod v Mirnu«, ki ga je izdelal IB STUDIO, d.o.o., Kampel 114, 6000 Koper, julij 2020, št. naloge 45/19, dajemo sledeče smernice za načrtovanje komunalne infrastrukture – kanalizacija:

1. Na območju, ki ga obravnava obravnavani osnutek, je urediti komunalno infrastrukturo – kanalizacijo, za ločeno odvajanje komunalnih oz. padavinskih odpadnih voda za vse predvidene objekte in čiščenje komunalnih oz. padavinskih odpadnih voda v skladu s veljavno zakonodajo; UREDBA o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, UL RS 98/2015 – 81/2019; UREDBA o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, UL RS 64/2012; 64/2014; 98/2015; UREDBA o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila, UL RS št. 10/199; UREDBE o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, UL RS 47/2015 ter drugih veljavnih predpisih s področja varstva okolja.

2. Izvesti in prikazati je ekonomsko analizo variant opremljanja območja z fekalno kanalizacijo in čiščenjem komunalnih odpadnih voda v skladu s 4.(19); 19a. in 19b. členom UREDBE o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, UL RS št. 81/2019 - 98/2015, glede na to, da je možno izvesti fekalno kanalizacijo obravnavanega območja na obstoječo javno fekalno kanalizacijo ki se nahaja na parceli št. 650/12 k.o. Miren.
3. Opredeliti je status – lastništvo komunalne infrastrukture in objektov le te ( morebitne male komunalne čistilne naprave - posamezne / skupna ).
4. Smiselno in funkcionalno je obravnavano območje v celoti opremiti z komunalno infrastrukturo, predvsem pa je predvidena ( v osnutku ) fazna gradnja ponikalnega polja nesprejemljiva. V kolikor se komunalna infrastruktura izvaja fazno, je določiti obseg komunalne infrastrukture v posamezni fazi in to tako, da bo le ta za posamezno fazo in nadaljevanje fazne izgradnje, funkcionalna.
5. Padavinske odpadne vode se z ustreznim pred čiščenjem ( lovilci olj in lahkih tekočin ) , očistijo na posameznih lastniških parcelah, pred iztokom v skupno meteorno kanalizacijo.
6. Industrijske odpadne vode se očistijo na lokaciji nastanka tako, da ustrezajo parametrom onesnaženosti za izpust v podtalje (ponikanje ) oz. se predvidi polno recikliranje (zaprt krog ).
7. Komunalno infrastrukturo se projektira v skladu s veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter v skladu z dobro prakso projektiranja in graditve.
8. Za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ( DGD ) za gradnjo in uporabo infrastrukture ter gradnjo objektov, se mora pridobiti mnenja in dovoljenja pristojnih mnenjedajalcev. Projekt / načrt faze DGD/PZI, mora biti dostavljen mnenjedajalcu / upravljavcu javne kanalizacije v pisni in digitalni obliki (DWG).
9. Gradnja objektov je možna šele, ko bodo komunalne naprave za zbiranje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode zgrajene, in bo zanje pridobljeno uporabno dovoljenje.
10. Pripravlavec obravnavanega OPPN si mora pridobiti mnenje v skladu z Zakonom o urejanju prostora, UL RS št 61/2017.
11. Pogoji za izdajo pozitivnega mnenja je upoštevanje določil teh smernic, določil področne zakonodaje ter vestnega in skrbnega načrtovanja rešitev odvoda odpadnih voda, pripravi OPPN v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, splošno ter 17. in 18. člena Pravilnika ( UL RS št. 99/2007).

Pripravil: B. Bizjak

Direktor  
Miran LOVRIČ, univ.dipl.inž.gr.



KROVODI in KANALIZACIJA  
Nova Gorica d.d.  
Kromberk, Cesta 25. junija 1b  
5000 Nova Gorica