

Št.: 610-283/2024/2

Datum: 22.08.2024

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 137
5291 Miren

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA			
29.08.2024			
Prejeto			
SIG.	STEV.	PRIL.	VR.



Kraški vodovod Sežana izdaja na osnovi vaše vloge št. 3503-0002/2022-25 z dne 01.07.2024 na podlagi določil 122. in 41. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; ZUreP-3) v zadevi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje:

OPPN TE 07 v Temnici

naslednje:

MNENJE K OSNUTKU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

1. Predlog osnutka za Občinski podrobni prostorski načrt za območje OPPN TE 07 v Temnici po projektu št.: 2/33-2022 PA, ki ga je pripravilo podjetje GPS Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 2, 6210 Sežana, v decembru 2023, dop. april 2024, dop. junij 2024, vsebuje zasnovo projektnih rešitev priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo – vodovod v naselju Temnica.
2. V območju OPPN TE 07 se načrtuje priključitev na javno vodovodno omrežje PE110, ki poteka po zahodnem robu v cesti po parc. št. 1778 k.o. 2333-Temnica z dograditvijo vodovodnega omrežja za predvideno območje OPPN TE 07 za dve odjemni mesti.
3. Za obravnavano območje načrtovanih enostanovanjskih stavb se načrtuje oskrba z dograditvijo javnega vodovodnega omrežja (PE63) s končnim vodovodnim jaškom za dve odjemni mesti, ki omogoča nadaljnje priključevanje posameznih objektov, na javni in vedno dostopni površini, kjer bo zagotovljeno merjenje porabe vode z obračunskim vodomerom, kar je potrebno projektno obdelati.
4. Priključitev na javno vodovodno omrežje se uredi individualno za vsak objekt posebej v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. št. 88/12 in 44/22 z dne 23.11.2012, Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Miren-Kostanjevica št. 007-0013/2013-3 z dne 27. januarja 2014, UI RS št. 10/2014 z dne 7.2.2014 in Tehničnim pravilnikom za vodovod z dne 15.05.2013.

Menimo, da je predlagan osnutek OPPN TE 07 v Temnici za področje javne vodooskrbe vsebinsko ustrezen in skladen z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. št. 88/12 in 44/22 z dne 23.11.2012.

Vodja sektorja distribucije
in vzdrževanja
Za Jernej Dolenc

Direktor:
Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.

Št.: 610-283/2024/2

Datum: 22.08.2024

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Miren 137

5291 Miren

Kraški vodovod Sežana izdaja na osnovi vaše vloge št. 3503-0002/2022-25 z dne 01.07.2024 na podlagi določil 122. in 41. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; ZUreP-3) v zadevi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje:

OPPN TE 07 v Temnici

naslednje:

MNENJE K OSNUTKU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

1. Predlog osnutka za Občinski podrobni prostorski načrt za območje OPPN TE 07 v Temnici po projektu št.: 2/33-2022 PA, ki ga je pripravilo podjetje GPS Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 2, 6210 Sežana, v decembru 2023, dop. april 2024, dop. junij 2024, vsebuje zasnovo projektnih rešitev priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo – vodovod v naselju Temnica.
2. V območju OPPN TE 07 se načrtuje priključitev na javno vodovodno omrežje PE110, ki poteka po zahodnem robu v cesti po parc. št. 1778 k.o. 2333-Temnica z dograditvijo vodovodnega omrežja za predvideno območje OPPN TE 07 za dve odjemni mesti.
3. Za obravnavano območje načrtovanih enostanovanjskih stavb se načrtuje oskrba z dograditvijo javnega vodovodnega omrežja (PE63) s končnim vodovodnim jaškom za dve odjemni mesti, ki omogoča nadaljnje priključevanje posameznih objektov, na javni in vedno dostopni površini, kjer bo zagotovljeno merjenje porabe vode z obračunskim vodomermom, kar je potrebno projektno obdelati.
4. Priključitev na javno vodovodno omrežje se uredi individualno za vsak objekt posebej v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. Št. 88/12 in 44/22 z dne 23.11.2012, Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Miren-Kostanjevica št. 007-0013/2013-3 z dne 27. januarja 2014, UI RS ŠT. 10/2014 z dne 7.2.2014 in Tehničnim pravilnikom za vodovod z dne 15.05.2013.

Menimo, da je predlagan osnutek OPPN TE 07 v Temnici za področje javne vodooskrbe vsebinsko ustrezen in skladen z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. Št. 88/12 in 44/22 z dne 23.11.2012.

Vodja sektorja distribucije
in vzdrževanja

Že Jernej Dolenc

Direktor:

Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.